


# Инструкция сплит систем HAIER LEADER

Haier HSU-07HLT03 R2  
Haier HSU-12HLT03 R2  
Haier HSU-24HLT03 R2

Haier HSU-09HLT03 R2  
Haier HSU-18HLT03 R2



## Содержание

1. Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия .....	2
2. Установка и подготовка к работе .....	3
3. Инструкции по технике безопасности .....	5
4. Упаковка и утилизация изделия .....	6
5. Основные части кондиционера .....	7
6. Режимы работы .....	10
7. Уход за кондиционером .....	15
8. Установка кондиционера (руководство по монтажу) .....	16
9. Возможные неполадки .....	25
10. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание .....	25
11. Технические характеристики .....	6 2
12. Упаковочный лист .....	29

### **LIGHTERA ON/OFF**

HSU-07HNM103/R2  
HSU-07HUN403/R2  
HSU-09HNM103/R2  
HSU-09HUN103/R2  
HSU-12HNM103/R2  
HSU-12HUN103/R2  
HSU-18HNM03/R2  
HSU-18HUN203/R2  
HSU-24HNM03/R2  
HSU-24HUN103/R2

**FAMILY ON/OFF**  
HSU-30HNH03/R2-W  
HSU-30HUN03/R2  
HSU-36HNH03/R2  
HSU-36HUN03/R2

### **TIBIO INVERTOR**

AS07TH3HRA  
1U07MR4ERA  
AS09TH3HRA  
1U09BR4ERA  
AS12TB3HRA  
1U12MR4ERA  
AS18TD2HRA  
1U18EE8ERA  
AS24TD2HRA  
1U24RE8ERA

### **TIBIO ON/OFF**

HSU-07HT103/R2  
HSU-07HUN203/R2  
HSU-09HT203/R2  
HSU-09HUN103/R2  
HSU-12HT303/R2  
HSU-12HUN103/R2  
HSU-18HT203/R2  
HSU-18HUN103/R2  
HSU-24HT203/R2  
HSU-24HUN103/R2

### **LEADER (T low ON/OFF)**

HSU-07HLT03/R2(IN)  
HSU-07HLT03/R2(OUT)  
HSU-09HLT03/R2(IN)  
HSU-09HLT03/R2(OUT)  
HSU-12HLT03/R2(IN)  
HSU-12HLT03/R2(OUT)  
HSU-18HLT03/R2(IN)  
HSU-18HLT03/R2(OUT)  
HSU-24HLT03/R2(IN)  
HSU-24HLT03/R2(OUT)

- Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации кондиционера и обязательно сохраните эти инструкции для дальнейшего использования !

**Уважаемый покупатель!**

**Поздравляем вас с удачной покупкой!**

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

## **Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия**

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для продажи на территории РФ, изготовлена с учетом условий эксплуатации в РФ, прошла соответствующую сертификацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, просим вас проверить наличие на изделии официального знака соответствия Ростест, подтверждающего сертификацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное для потребителя сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

При условии соблюдения требований и правил описанных в этом руководстве.

Более подробная информация условий гарантийного обслуживания, контактные телефоны и адреса авторизованных сервисных центров изложены в гарантийном талоне, заполняемом при покупке изделия в магазине.

Кондиционеры соответствуют требованиям нормативных документов:  
ГОСТ Р 52161.2.40-2008; ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 513.3.2-2006;  
ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008

В соответствии с постановлением Правительства РФ №720 от 16.06.97 Корпорация Хайер устанавливает официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту, — 7 лет с даты производства изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. По окончании срока службы изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

# Установка и подготовка к работе

## Перед использованием кондиционера в первый раз:

- Распакуйте кондиционер, удалите пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.  
Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами!
- Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
- Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. При наличии расхождений обратитесь в магазин, где была совершена покупка.
- Монтаж кондиционера должен производиться представителями специализированной монтажной компании, которая обеспечивает гарантию на выполненные работы по монтажу изделия не менее одного года с момента выполнения работ, делает отметку и ставит свою печать в гарантийном талоне. Ненадлежащая установка кондиционера может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим током, пожару, утечке воды.

## Внимание!

При выборе места установки внутреннего блока необходимо обеспечить отсутствие воздействия на него прямых солнечных лучей обогревательных приборов влаги или воды. Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг внешнего блока. Избегайте мест где шум от работы кондиционера может причинить беспокойство соседям.

Оборудование должно быть установлено в доступном для сервисного обслуживания месте: Невозможность осуществить свободный доступ к оборудованию без применения специальных средств может быть одной из причин отказа вам в гарантийном обслуживании.

## Условия, которые следует неукоснительно соблюдать для вашей безопасности:

- Устанавливайте кондиционер в месте недоступном для детей.
- Напряжение питания соответствует значениям, указанным в табличке технических характеристик изделия.
- Розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности.
- Розетка подходит к вилке кондиционера, в противном случае замените розетку или вилку.
- После установки должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и вилке изделия.
- Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, пережат, или находится под корпусом кондиционера.
- Не используйте удлинители или многогнездовые розетки.
- Внутренний блок кондиционера не должен устанавливаться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности.
- Электрическая розетка должна находиться на расстоянии не более 1,5 м от внутреннего блока кондиционера.
- Убедитесь, что воздушный фильтр установлен правильно.
- Если кондиционер длительное время не работал, очистите воздушный фильтр. Порядок чистки фильтра приведен в разделе "Уход за кондиционером".

# Установка и подготовка к работе

Не заслоняйте и не закрывайте вентиляционные решетки кондиционера. Не вставляйте пальцы или любые другие предметы в вентиляционные решетки кондиционера. Это может привести к травме, стать причиной повреждений внутреннего вентилятора или других деталей кондиционера.

Изготовитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения кондиционера, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

Этот кондиционер разработан для непрофессионального, бытового использования и не должен использоваться не по назначению.

Правильная работа кондиционера может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий\*:

## Для инверторных моделей

Охлаждение	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+21 °C -+35 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	+10 °C -+43 °C
Обогрев	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+10 °C -+27 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	-15 °C -+24 °C

## Для моделей ON/OFF

Охлаждение	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+21 °C -+32 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	+18 °C -+43 °C
Обогрев	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+10 °C -+27 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	-7 °C -+24 °C

\* - точные данные по каждой конкретной модели смотрите в таблице технических данных этой инструкции.

# Инструкции по технике безопасности

30

Производитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения кондиционера, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

# Упаковка и утилизация изделия

## Упаковка

## Утилизация

!  
"  
\$  
%

#




Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы поможете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.


# Основные части кондиционера

## Внутренний блок




- 1. Входные воздушные отверстия
- 2. Передняя панель
- 3. Выходные воздушные отверстия
- 4. Воздушный фильтр
- 5. Ультрафиолетовая лампа + аквагенератор\*
- 6. Жалюзи вертикальной регулировки потока воздуха
- 7. Жалюзи горизонтальной регулировки потока воздуха
- 8. Кнопка аварийного отключения

## Информационный дисплей




## Внешний блок



- 1. Выходное воздушное отверстие
- 2. Входные воздушные отверстия
- 3. Соединительные трубопроводы холодильного контура и межблочный кабель
- 4. Дренажный шланг



## Внутренний блок FAMILY



- 8. Индикатор работы (Питание включено) (Indicator of operation (power is on))
- 9. Индикатор таймера (активен при включении программы таймера). (Timer indicator (active when timer program is activated))
- 10. Индикатор работы компрессора (Compressor operation indicator)
- 11. Приемник ИК сигнала (IR signal receiver)
- 12. Температурный дисплей (Temperature display)


Внешний вид и схема электрической цепи кондиционера могут быть изменены без предупреждения, без ухудшения потребительских свойств изделия.

\* - только для серии LIGHTERA



# Основные части кондиционера

## Пульт дистанционного управления



1. Индикатор режимов работы 
  2. Индикатор передачи сигнала
  3. Индикатор режима **ЖАЛЮЗИ**
  4. Индикатор режима работы вентилятора  АВТО
  5. Индикатор функции блокировки пульта (**БЛОК**).
  6. Индикатор функции таймера: **TIMER ON / TIMER OFF**
  7. Индикатор **ТЕМПЕРАТУРА** значения желаемой температуры.
  8. Индикатор дополнительных функций.
- | Режим работы     | ТИХИЙ   | СОН   | HEALTH  | ТУРБО   | ВОЗДУХ  |
|------------------|---|---|---|---|---|
| Значек на пульте |  |  |  |  |  |
9. Кнопка **ТИХИЙ/ТУРБО** Включает тихий и турбо режимы.
  10. Кнопка **ТЕПЛО** Используется для включения режима обогрева.
  11. Кнопка **ХОЛОД** Используется для включения режима охлаждения.
  12. Кнопка **АВТО** В автоматическом режиме работы, переключение режимов охлаждения и обогрева происходит автоматически, в соответствии с температурой в помещении.
  13. Кнопка **ВЕНТИЛЯТОР** Используется для выбора скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая, а также для выбора автоматического режима работы вентилятора.
  14. Кнопка **HEALTH**. Используется для включения наноаквагенератора, ультрафиолетовой лампы и подмеса свежего воздуха\*.
  15. Кнопка **ТАЙМЕР ВКЛ., ТАЙМЕР ВЫКЛ.**, Используется для установки времени включения/выключения по таймеру.
  16. Кнопка **БЛОК** используется для блокировки пульта.
  17. Кнопка **ПОДСВЕТКА** Используется для включения подсветки ЖК панели пульта.
  18. Кнопка **РАБОТА ВКЛ./ВЫКЛ** Используется для включения/выключения кондиционера
  19. Кнопка **ОСУШ.** Используется для включения режима осушения.
  20. Кнопки **ТЕМП.+ / ТЕМП.-** Используются для установки значения желаемой температуры.
  21. Кнопка **ЖАЛЮЗИ** Используется для изменения направления воздушного потока.
  22. Кнопка **СОН**. Используются для установки режима сна.
  23. Кнопка **СПЕЦ. ФУНКЦИИ** Используется для включения дополнительных функций.
    - управление распределением воздушного потока
    - режим распределения воздушного потока №1
    - режим распределения воздушного потока №2
    - возврат к первоначальному положению воздушной заслонки
    - тихий режим, здоровье HEALTH\*
    - режим подмеса свежего воздуха «ВОЗДУХ».\*
  24. Кнопка **ПОДТВ./ОТМЕНА** Используются для подтверждения выбранных вами кнопкой «СПЕЦ.ФУНКЦИИ» дополнительных режимов.
  25. Кнопка **СБРОС**. Используется для сброса установок пульта дистанционного управления (когда пульт дистанционного управления работает неверно, используйте заостренный предмет, например карандаш, чтобы нажать на эту кнопку).


\* Эта функция доступна только для моделей LIGHTERA.

# Основные части кондиционера

## Пульт дистанционного управления

### Установка элементов питания

- Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления, слегка надавив на нее большим пальцем.
- Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с указанной полярностью (+),(-)
- Закройте крышкой батарейный отсек.



### Внимание!

При использовании беспроводного пульта дистанционного управления расстояние до кондиционера не должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или радиотелефон, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае следует сократить дистанцию между пультом управления и кондиционером, приблизив его к отверстию приемника.


Замените батареи в пульте дистанционного управления если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или наоборот - недостаточно ярко.

Если на дисплее пульта не отображаются изменения настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и через 2 секунды установите их обратно.

Если после установки батареек на дисплее не отображается информация, нажмите кнопку СБРОС. Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, если он не будет использоваться в течение долгого времени.

# Режимы работы

ЖЕСТКИЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ



1. ОХЛОДИТЬ

ON/OFF,




2. ТЕПЛЫЙ

HEAT,  
COOL.

3. СУШКА

DRY.

4. ВЕНТЕЛИЯ





4. ВЕНТЕЛИЯ






\$ZR		AUTO,
AFY		
qfroses		DRY,  +1,  +2,  +3,  LOW
RsiA		HEAT,
qsrleza		COOL,  HEAT,  AUTO,  SLEEP

## Изменение направления воздушного потока

SWING



## Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока



3D

## Выключение кондиционера

Для выключения кондиционера нажмите кнопку ВЫКЛ. На панели внутреннего блока погаснут все индикаторы, а на пульте ДУ будет высвечиваться только значение текущего времени.

# Режимы работы

## Установка таймера включения/выключения

Используя таймер включения/выключения, Вы можете, автоматически включать кондиционер утром, когда Вы просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и автоматически выключать кондиционер в заданное время.

### Таймер включения/выключения (ON/OFF)

После включения кондиционера с помощью пульта ДУ выберите необходимый режим работы кондиционера. При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта дистанционного управления. Выбор режима таймера. Нажмите кнопку TIMER для выбора необходимого режима таймера. Каждое нажатие на кнопку TIMER будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:



Выберите необходимый режим таймера. При этом на пульте дистанционного управления будет соответственно мигать индикация ON или OFF.

### Установка таймера включения или выключения

Установка времени включения или выключения по таймеру

Для установки времени включения или выключения по таймеру используйте кнопки ▲/▼. С каждым нажатием на кнопку ▲ значение времени будет увеличиваться на 0,5 часа, если заданное время не превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время превышает 12 часов. Если нажать на кнопку ▲ и удерживать ее, то значение времени будет изменяться быстрее, пока эта кнопка не будет отпущена.

С каждым нажатием на кнопку ▼ значение времени будет уменьшаться на 0,5 часа, если заданное время не пре-превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время превышает 12 часов. Если нажать на кнопку ▼ и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее, пока эта кнопка не будет отпущена. Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов.

### Подтверждение установок таймера

Для подтверждения установок времени включения/выключения по таймеру используйте кнопку ПОДТВ./ОТМЕНА. При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация ON или OFF и отобразится время включения/выключения кондиционера. На панели индикации внутреннего блока загорится индикатор TIMER.

### Отмена установок таймера

Для отмены установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на дисплее пульта управления не исчезнет индикация режимов таймера (ON и OFF).

**Внимание!** После замены батарей или сбоя электропитания необходимо переустановить параметры настройки таймера. Для того чтобы включить кондиционер в заданное время и потом выключить его по прошествии установленного времени, или выключить кондиционер в заданное время и потом включить его по прошествии установленного времени, используйте функцию ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.

### Функция Wi-Fi (проверяйте наличие этой опции для вашей модели)

Если вы приобрели и установили дополнительно модуль Wi-Fi (опция), то для использования функции WiFi Haier, следует скачать программу SmartAir2\*, зарегистрировать учетную запись. После авторизации в программе, нажмите на "+", чтобы добавить кондиционер к вашей учетной записи и четко следуйте указаниям, которые последовательно будут появляться на экране во время привязки кондиционера к вашему мобильному устройству. Чтобы запустить функцию беспроводной привязки блока нажмите и удерживайте кнопку "вкл/выкл" в течение 5 секунд. (либо используйте другой способ для входа в режим привязки, если его рекомендует инструкция на экране). Только в режиме привязки, приложение сможет найти и привязать кондиционер к вашему WiFi устройству.

\*Название программы в будущем может быть изменено.

# Режимы работы

## ■ Режимы распределения горизонтального воздушного потока

1. Для установки необходимого режима распределения воздушного потока используйте кнопку **СПЕЦ. ФУНКЦИИ**. Когда значек  начнет мигать, нажмите кнопку **ПОДТВ./ОТМЕНА**. В результате, нажимая на кнопку  будем получать при каждом нажатии, следующую индикацию на пульте управления:

ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ: 

ОБОГРЕВ: 

## ■ Режимы распределения вертикального воздушного потока

(Эта функция доступна не для всех моделей)

2. Для установки необходимого режима распределения воздушного потока используйте кнопку **СПЕЦ. ФУНКЦИИ**. Когда значек  начнет мигать, нажмите кнопку **ПОДТВ./ОТМЕНА**. В результате, нажимая на кнопку  будем получать при каждом нажатии, следующую индикацию на пульте управления:

ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ/ОБОГРЕВ 

3. Для отмены установки режима распределения воздушного потока нажмите и удерживайте кнопку **СПЕЦ. ФУНКЦИИ**. Дождитесь, пока воздушная заслонка начнет перемещаться непрерывно, и нажмите кнопку **ПОДТВ./ОТМЕНА**.

1. После возврата к стандартным настройкам, положение воздушной заслонки не будет зафиксировано.
2. В режиме обогрева, лучше установить нижнее положение воздушной заслонки.
3. В режиме охлаждения или осушения, лучше установить верхнее положение воздушной заслонки.
4. При долгом использовании в режиме охлаждения или осушения, при повышенной влажности внутри помещения, на воздушной заслонке, могут появиться капельки конденсата. Это нормально и не является дефектом оборудования.

### Внимание!

- Не перемещайте воздушную заслонку вручную. В противном случае, воздушная заслонка будет работать неправильно. Если воздушная заслонка работает неправильно, отключите данную функцию, а через несколько минут отрегулируйте положение воздушной заслонки с помощью пульта дистанционного управления как указано в инструкции выше.
- Если в помещении большая влажность, то на шторках установленных под углом к воздушному потоку может образовываться конденсат и выбрасываться вместе с воздухом. В таком случае рекомендуется все шторки установить в положение создающее минимальное сопротивление выходу воздуха из кондиционера.

## ■ HEALTH функция (Здоровье)

Нажмите кнопку **HEALTH** на дисплее появится символ  . Функция включена.  
При выключении этой функции нажмите кнопку **HEALTH** еще раз.


Индикация символа  должна исчезнуть.

Функция включает ультрафиолетовую лампу, наноаквагенератор и подмес свежего воздуха.\* Ультрафиолетовая лампа производит длину волны, которая способна убить бактерии и предотвратить их перерождение. Ультрафиолетовые лучи разрушают молекулярную структуру ДНК микро-организмов для достижения стерилизационного эффекта без использования каких-либо химикатов.



\* Только для моделей Lightera

# Режимы работы

## Режим повышенной производительности



## Бесшумный режим





**Внимание!** При длительном использовании бесшумного режима, реальная температура в помещении может отличаться от заданного значения.

## Режим комфорта - «СОН»




## В режиме охлаждения



# Режимы работы

## В режиме обогрева



### Внимание!

Режим комфорtnого сна доступен в режиме автоматического поддержания температуры «AUTO», в режиме охлаждения «COOL», в режиме высыпания «DRY» и в режиме обогрева «HEAT». В режиме вентиляции режим комфорtnого сна недоступен.


### Режим работы Здоровье

«HEALTH»

&

### Работа кондиционера без пульта дистанционного управления

#### EMERGENCY SWITCH



Пик

23 °C	23 °C		
23 °C	23 °C		!

### Тестовый режим

\$


16°C.

5

EMERGENCY SWITCH  
#  
EMERGENCY SWITCH.

30


\$



Пик Пик

**EMERGENCY SWITCH.** При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, подтверждающий выключение кондиционера.  
Для отключения данных режимов нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления, кондиционер перейдет в режим работы, ранее заданный на пульте ДУ.


# Уход за кондиционером



(Примечание: фильтры приобретаются дополнительно)

1.!

Снимите крышку со стопоров по бокам




2.(

!

&

&

,#!



3.%

%


!

&

&


&

&



4.

&



## Внимание:

Светлая сторона фотокаталитического фильтра смотрит наружу, темная внутрь.  
Бактерицидный фильтр смотрит зеленой стороной наружу, а светлой внутрь.

5.

\$# , & !

- Фотокаталитические фильтры для восстановления каждые 6 месяцев следует не менее часа держать на солнце.
- Бактерицидные фильтры могут использоваться долгое время, без необходимости замены. Но в период их использования, вы должны следить за их чистотой, в противном случае эффект будет снижаться.
- Рекомендуется хранить бактерицидные фильтры в прохладной и сухой среде. Если вы не эксплуатировали кондиционер долгое время, то рекомендуется их стерилизовать перед повторным использованием.

# Установка кондиционера (руководство по монтажу)

Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированным персоналом имеющим соответствующие разрешения и сертификаты, подтверждающие эту квалификацию и возможность работ с агрегатами содержащими газ под давлением и с напряжением до 1000 вольт. При этом следует применять только специализированный инструмент для работы с фреоновыми системами и не нарушать правил техники безопасности.

**Нарушение правил монтажа или неквалифицированная установка данного оборудования может привести к утечке хладагента, воды, стать причиной поражения электрическим током или пожара.**

## **Внимание!**

Рекомендуется устанавливать кондиционер в легкодоступном месте для удобства последующего обслуживания и ремонта.

Для соединения блоков используйте цельнотянутую трубку из фосфористой раскисленной меди ГОСТ 617-90, EN 12735, ASTM B280. Трубы, которые вы используете, должны быть чистыми как внутри, так и снаружи. На их поверхности не должно быть вредных для работы трубопроводов веществ, таких как сера, оксиды, пыль, стружки, масло, жир и вода.

Если блок устанавливается в небольшом помещении, необходимо принять меры к тому, чтобы концентрация хладагента в случае его утечки не превысила предельно допустимую норму.

При превышении допустимой нормы в случае утечки может возникнуть кислородная недостаточность.

## **Монтаж внутреннего блока**

### **Выбор места установки**

Внутренний блок должен устанавливаться в таких местах, где обеспечена равномерная циркуляция холодного и теплого воздуха. Не следует использовать для установки следующие места:

- с высокой концентрацией соли в воздухе (приморская зона);
- с высокой концентрацией сернистых газов;
- с повышенной концентрацией масел (включая механические масла) и пара;
- места, где используются органические растворители;
- места, где установлены машины, генерирующие высокочастотные электромагнитные волны;
- рядом с дверью или окном, где возможен контакт с наружным воздухом с высоким содержанием влаги (легко образуется конденсат);

Расстояние между внутренним блоком и полом должно быть не более 2,7 м.

Не размещайте блок над телевизором, аппаратурой, картинами, пианино, радиоприемником и т.п., чтобы избежать повреждения их конденсатом.

Для соединения внутреннего и наружного блоков необходимо обеспечить возможность вывода через стену здания соединительных труб, дренажной трубы и соединительных проводов.

# Установка кондиционера


## Монтаж внутреннего блока



Просверлите отверстия в стене согласно разметке (диаметром 6 мм) и вставьте в них пластиковые дюбели. Закрепите монтажную пластину на стене с помощью шурупов.

## Установка монтажной пластины



Временно прикрепите монтажную пластину на ровной стене, соблюдая ее горизонтальное положение. Отметьте на стене позиции для высверливания крепежных отверстий.





## Сверление сквозного отверстия

Для стен, содержащих металлическую арматуру или металлическую панель, необходимо установить встраиваемую в стену монтажную трубу и закрывать сквозное отверстие в стене крышкой для предотвращения возможного нагрева, поражения электрическим током или возникновения пожара. Зазоры в месте прохождения труб необходимо заделывать уплотнительным материалом для предотвращения образования конденсата.

1. Высверлите в стене сквозное отверстие диаметром 60 мм с наклоном вниз наружу.
  2. Установите в отверстие монтажную трубу.
  3. Закройте проделанное в стене отверстие для трубы крышкой.
  4. После прокладки трубы для хладагента, электрического монтажа и монтажа дренажного трубопровода заделайте зазоры вблизи труб шпатлевкой.
- Монтажная труба и крышка для отверстия в стене в комплект поставки не входит.



## Монтажная труба





# Установка кондиционера

## Варианты подвода трубопровода

При подводе справа или снизу необходимо удалить заглушки на корпусе настенного блока. Заглушку нужно сохранить на тот случай, если кондиционер в будущем устанавливают в другое место. Изгибать трубы в нужное направление необходимо очень аккуратно, чтобы избежать заломов трубы. Проложите провода межблочных соединений через отверстие в стене с небольшим запасом для дальнейшего подключения внутреннего блока.



1. Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб для хладагента клейкой виниловой лентой.
2. Обмотайте трубы для хладагента вместе с дренажным шлангом изоляционной лентой.
3. Пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене, далее навесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины так, чтобы они оказались в специальных выемках корпуса настенного блока.



4. Пропустите провода межблочных соединений от наружного блока через отверстие в задней части корпуса внутреннего блока. Выведите их с лицевой стороны, предварительно открутив сервисную крышку.
5. Во время работы следите за тем, чтобы провода межблочных соединений не были пережаты во внутреннем блоке; обеими руками нажмите на нижнюю часть корпуса внутреннего блока таким образом, чтобы она плотно зацепилась за крюки монтажной пластины.


В случае подвода трубопроводов слева от блока пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене с небольшим запасом, далее подвесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины.

Отметьте необходимую длину каждой трубы и дренажного шланга для соединения с выходными трубами внутреннего блока. Соедините трубопровод между блоками.





Разместите межблочный трубопровод под внутренним блоком как показано на рисунке

# Установка кондиционера





## Расположение дренажного шланга



## Развальцовка



Основная причина утечки хладагента из фреонового трубопровода кондиционера некачественная развальцовка труб.

1. Измерьте расстояние между внутренним и внешним блоками кондиционера и отрежьте трубы с небольшим запасом.
2. Произведите обрезку трубопровода труборезом строго под прямым углом и удалите заусенцы, расположив трубопровод фаской вниз, во избежание попадания стружки внутрь трубы.




# Установка кондиционера

## Развальцовка





	(# )	(# )
6,35	1,3	0,7
9,52	1,6	1,0
12,7	1,8	1,0
15,88	2,0	1,0



Установите развалицованные трубы соосно со штуцером.

Закрутите накидную гайку вручную, а затем затяните ее двумя гаечными ключами - обычным и динамометрическим.



	\$ /	\$ /
6,35	144-176	1440-1720
9,52	133-407	3270-3990
12,7	504-616	4950-6030
15,88	556-645	5454-6325


L,	R,
300	500
300	500

Если при прокладке трубопровода имеются вертикальные участки с перепадами более чем 5 метров, то необходима установка масловозвратных петель на соответствующих вертикальных участках.

# Установка кондиционера

## Подключение наружного блока

- Снимите крышку электрического отсека наружного блока.




Внешний вид и схема электрической цепи кондиционера могут быть изменены без предупреждения, без ухудшения потребительских свойств изделия.

- Подключите соединительные провода к контактам так, чтобы цифры, указанные на контактах внутреннего и наружного блоков, совпадали.


### Межблочный кабель

07(09)(12)\* > 3 x 1,5mm<sup>2</sup>

18(24)\* > 3 x 2,0mm<sup>2</sup>



Сетевой кабель  $\geq 3 \times 1.5 \text{ mm}^2$



Внутренний блок

Наружный блок

Сетевой кабель  $\geq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$

**!** Для инверторных моделей используется кабель управления 4x1,5 мм :  
1 - Фаза, 2- Ноль, 3 - управление, 4 - Земля (GRN)

## Вакуумирование холодильного контура

Продолжительность процесса вакуумирования составляет не менее 15 мин. По окончании процесса, давление, показываемое вакуумметром, должно достичь - 760 мм рт. ст. (-1,0x105 Па).

После завершения откачки полностью закройте вентиль Lo и выключите вакуумный насос. Проконтролируйте показания манометра, стрелка не должна отклоняться от значения достигнутого после остановки вакуумного насоса. Повышение давления свидетельствует о наличии негерметичности в системе. В данном случае необходимо найти и устранить негерметичность в системе и повторить процесс вакуумирования.

Чтобы атмосферный воздух не попал в систему после вакуумирования при отсоединении шлангов, создайте избыточное давление, открыв запорный вентиль жидкостной трубы (тонкая) на несколько секунд. Убедитесь, что давление на манометре, превышает атмосферное давление. Отключите шланг от системы.

Наличие в холодильном контуре влаги или воздуха приводит к нежелательным последствиям негативного характера. Поэтому необходимо проверить внутренний блок и фреоновый трубопровод на наличие утечек, и полностью удалить из системы влагу, воздух и другие неконденсирующиеся примеси.

## Схема присоединения вакуум насоса к внешнему блоку



# Установка кондиционера

## Рекомендации по опрессовке системы

1.            1/2  
2.            3 / 2            3            !  
3.            "            !            R410A            !  
4. \$            #            !            ! !  
5. &            !            .3            !            1  
6. \$            "            ,  
&            !            %"            !            !

%  
"            !            !            !            !            !            !            !  
!            !            !            !            !            !            !            !  
%            (            %            )            #  
"            !            "            :  
&            !            "            Hi(            Lo(            )  
&            )            %"            ,            % %  
)            ()            .3)

Заполнение карты контрольных замеров при пуске системы кондиционирования является гарантией соблюдения технологии монтажа холодильного оборудования.

# Установка кондиционера

## ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Во время тестового запуска необходимо измерять следующие параметры:

1) Напряжение и рабочий ток

2) Давления:

на выходе;

на входе.

3) Температуры:

воздуха (или воды) за конденсатором и за испарителем;

воздуха (или воды) перед конденсатором и испарителем;


температуру парообразного хладагента после компрессора ;

температуру парообразного хладагента перед компрессором ;

температуру жидкого хладагента перед вентилем ,регулирующим давление и

4) расход холодильного агента, поступающего в испаритель ( перед терморегулирующим вентилем).

Рис. 8.1. Измеряемые параметры и применяемые приборы



## Установка Кондиционера

## Карта контрольных замеров.

 <b>ੴ</b>	 <b>ੴ</b>
 <b>ੴ</b>	 <b>ੴ</b>

$\zeta$	$\zeta / \circ$	$\zeta^{\circ}$	$\zeta''$	$\zeta'''$	$\zeta''''$
1	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$
2	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$
3	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$
4	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$	$\zeta$

2. վ		Յ	Յ	Յ	1
(1)	/օ		ts		
(2)	յ		dʒ		
(3)	է		չ /օ <sup>2</sup>		
(4)	է		չ /օ <sup>2</sup>		
(5)	(է , չ )	ժ	շ	°C	
(6)	(ժ , շ )	ժ	շ	°C	
			ts	°C	
		ժ	շ	°C	
			ts	°C	
(7)	( օ , շ )	շ	օ	°C	
(8) <sup>2</sup>	շ	օ	օ	°C	
(9)	շ	օ	( օ )	°C	
(10)	շ	օ	օ	°C	
(11)	շ	օ	օ . օ	°C	
(12)	շ	( (7) - (11) )		°C	
(13)	շ	( (10) - (9) )		°C	

## Возможные неполадки

Проблема	Возможная причина
	!
	" ) ( " - # \$ %"
	& " ' " ' ( " \$ . )
	( .
	) " .
	\$ . () \$ " ! \$ . -\$ . ) \$ \$ . пластмассовых частей корпуса из-за температурных изменений
-	" . . .
Неприятный запах из блока	Блок может поглощать запахи от мебели, продуктов, сигарет и затем вновь возвращать их в помещение (выполнить обслуживание блока).

## Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или к авторизованному партнеру, или в один из авторизованных сервисных центров Хайер.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до начала использования изделия внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

# Технические характеристики

## LIGHTERA ON/OFF

<b>Внутренний блок</b>		HSU-07HNM103/R2	HSU-09HNM103/R2	HSU-12HNM103/R2	HSU-18HNM03/R2	HSU-24HNM03/R2
<b>Внешний блок</b>		HSU-07HUN403/R2	HSU-09HUN103/R2	HSU-12HUN103/R2	HSU-18HUN203/R2	HSU-24HUN103/R2
Мощность	Охлаждение	Ватт	2100	2600	3300	5400
	Обогрев	Ватт	2100	2600	3500	6000
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	655	800	1025	1630
	Обогрев	Ватт	580	700	965	1580
SEER/EER		Вт/Вт	3,21	3,25	3,22	3,31
SCOP/COP		Вт/Вт	3,62	3,71	3,62	3,80
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A
	Обогрев		A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	327,5	400	512,5	815
	Обогрев	кВт.ч./А	290	350	482,5	790
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°С		21-32°C(внутри) / 18-43°C(снаружи)		
	Обогрев	°С		10-27°C (внутри) / -7-24°C (снаружи)		
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9	3,6	4,5	7,1
	Обогрев	А	2,5	3,2	4,0	6,9
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		м³/ч	450	500	600	900
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Внутренний блок</b>						
Размеры (Ш x Г x В)		мм	810/204/280	810/204/280	855/204/280	997/235/322
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	909/279/355	909/279/355	954/279/355	1085/329/403
Вес	кг./кг.		9,6	9,7	10,2	13,4
Вес в упаковке	кг./кг.		11,2	11,3	12,0	16,3
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ (А)	35/33/31/23	35/33/31/23	37/34/32/26	42/39/36/31
<b>Наружный блок</b>						
Производитель компрессора			QingAn	QingAn	QingAn	Hitachi
Размеры (Ш x Г x В)		мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/640
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/720
Вес	кг.		22,0	25,6	27,0	41,7
Вес в упаковке	кг.		24,6	28,2	29,0	45,0
Уровень шума наружного блока	дБ х (А)		50	52	53	55
Диаметр жидкостной трубы	мм		6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы	мм		9,52	9,52	9,52	12,70
Максимальная длина/перепад магистрали	м.		15/10	15/10	15/10	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки	м.		7	7	7	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)	г. х м.		20	20	20	20

## TIBIO INVERTOR

<b>Внутренний блок</b>		AS07TH3HRA	AS09TH3HRA	AS12TB3HRA	AS18TD2HRA	AS24TD2HRA
<b>Внешний блок</b>		1U07BR4ERA	1U09BR4ERA	1U12MR4ERA	1U18EE8ERA	1U24RE8ERA
Мощность	Охлаждение	Ватт	2050(900-2400)	2500 (1000-3000)	3500(1000-3600)	5000(1200-6300)
	Обогрев	Ватт	2200(1000-2800)	2800(1200-3500)	3700(1300-3900)	6000(1050-6700)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	638	778	1090	1540
	Обогрев	Ватт	610	775	1000	1610
SEER/EER		Вт/Вт	3,21	3,21	3,21	3,25
SCOP/COP		Вт/Вт	3,61	3,61	3,70	3,73
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A
	Обогрев		A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	319	389	545	770
	Обогрев	кВт.ч./А	305	387,5	500	805
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°С		21-35°C(внутри) / 10-43°C(снаружи)		
	Обогрев	°С		10-27°C(внутри) / -15-24°C(снаружи)		
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9	3,5	4,9	6,7
	Обогрев	А	2,8	3,5	4,5	7,0
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		м³/ч	450	450	600	900
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Внутренний блок</b>						
Размеры (Ш x Г x В)		мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	771/255/330	771/255/330	954/279/355	1085/329/403
Вес	кг./кг.		7,3	7,7	9,6	12
Вес в упаковке	кг./кг.		8,5	8,9	11,6	15
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ (А)	36/34/32/22	36/34/32/22	37/34/32/25	40/37/35/28
<b>Наружный блок</b>						
Производитель компрессора			Panasonic	Panasonic	Hitachi	Mitsubishi
Размеры (Ш x Г x В)		мм	780/245/540	780/245/540	858/280/550	780/245/640
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	920/351/620	920/351/620	954/409/625	920/351/720
Вес	кг.		28,0	28,0	27,9	33,5
Вес в упаковке	кг.		31,0	31,0	31,0	37
Уровень шума наружного блока	дБ х (А)		52	52	52	56
Диаметр жидкостной трубы	мм		6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы	мм		9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальная длина/перепад магистрали	м.		15/10	15/10	15/10	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки	м.		7	7	7	10
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)	г. х м.		20	20	20	20

# Технические характеристики

## TIBIO ON/OFF

Внутренний блок			HSU-07HT103/R2	HSU-09HT203/R2	HSU-12HT303/R2	HSU-18HT203/R2	HSU-24HT203/R2
Внешний блок			HSU-07HUN203/R2	HSU-09HUN103/R2	HSU-12HUN103/R2	HSU-18HUN103/R2	HSU-24HUN103/R2
Мощность	Охлаждение	Ватт	2100	2500	3300	5100	6800
	Обогрев	Ватт	2100	2500	3300	5100	7200
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	655	778	1025	1590	2195
	Обогрев	Ватт	580	692	915	1410	1995
SEER/EER		Вт/Вт	3,21	3,21	3,22	3,21	3,10
SCOP/COP		Вт/Вт	3,62	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A	B
	Обогрев		A	A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	327,5	389	512,5	795	1097,5
	Обогрев	кВт.ч./А	290	346	457,5	705	997,5
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C		21-32°C(внутри) / 18-43°C(снаружи)			
	Обогрев	°C		10-27°C(внутри) / -7-24°C(снаружи)			
Рабочий ток	Охлаждение	A	2,9	4,7	4,5	6,9	9,5
	Обогрев	A	2,5	3,0	4,0	6,2	8,7
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		м³/ч	450	500	600	900	1200
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Внутренний блок</b>							
Размеры (Ш x Г x В)		мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	771/255/330	771/255/330	954/279/355	1085/329/403	1085/329/403
Вес		кг./кг.	7,4	7,5	9,8	12,0	11,8
Вес в упаковке		кг./кг.	8,8	9,0	12,2	14,8	14,6
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/33
<b>Наружный блок</b>							
Производитель компрессора			QingAn	QingAn	QingAn	Mitsubishi	Panasonic
Размеры (Ш x Г x В)		мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	860/308/730
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/620	995/420/813
Вес		кг.	22,0	25,6	27,0	35,2	56,0
Вес в упаковке		кг.	24,6	28,2	29,0	39,2	60,0
Уровень шума наружного блока	дБ x (А)		52	53	53	54	56
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88
Максимальная длина/перепад магистрали		м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки		м.	7	7	7	7	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)		г. х м.	20	20	20	20	20

## T low ON/OFF

Внутренний блок			HSU-07HLT03/R2(IN)	HSU-09HLT03/R2(IN)	HSU-12HLT03/R2(IN)	HSU-18HLT03/R2(IN)	HSU-24HLT03/R2(IN)
Внешний блок			HSU-07HLT03/R2(OUT)	HSU-09HLT03/R2(OUT)	HSU-12HLT03/R2(OUT)	HSU-18HLT03/R2(OUT)	HSU-24HLT03/R2(OUT)
Мощность	Охлаждение	Ватт	2050	2400	3200	5000	6800
	Обогрев	Ватт	2050	2400	3250	5000	7200
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	730	885	1180	1780	2195
	Обогрев	Ватт	635	747	920	1385	1995
SEER/EER	Вт/Вт		2,81	2,71	2,71	2,81	3,10
SCOP/COP	Вт/Вт		3,22	3,21	3,53	3,61	3,61
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		C	D	D	C	B
	Обогрев		C	C	B	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	365	442,5	590	890	1097,5
	Обогрев	кВт.ч./А	317,5	373,5	460	692,5	997,5
Гарантиированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C		21-32°C(внутри) / 18-43°C(снаружи)			
	Обогрев	°C		10-27°C(внутри) / -7-24°C(снаружи)			
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,2	3,9	5,3	7,8	9,5
	Обогрев	A	2,8	3,3	4,0	6,1	8,7
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		м³/ч	450	500	600	900	1200
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Внутренний блок</b>							
Размеры (Ш x Г x В)		мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	771/255/330	771/255/330	954/279/355	1085/329/403	1085/329/403
Вес		кг./кг.	7,4	7,3	9,8	12,0	11,8
Вес в упаковке		кг./кг.	8,8	9,0	12,2	14,8	14,6
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/33
<b>Наружный блок</b>							
Производитель компрессора			QingAn	QingAn	QingAn	Rechi	Panasonic
Размеры (Ш x Г x В)		мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	860/308/730
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/620	995/420/813
Вес		кг.	21,6	24,8	28,1	35,3	56,0
Вес в упаковке		кг.	24,2	27,4	30,2	39,5	60,0
Уровень шума наружного блока	дБ x (А)		52	53	53	54	56
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88
Максимальная длина/перепад магистрали		м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки		м.	7	7	7	7	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)		г. х м.	20	20	20	20	20

# Технические характеристики

## FAMILY ON/OFF

Внутренний блок			HSU-30HNH03/R2-W	HSU-36HNH03/R2*
Внешний блок			HSU-30HUN03/R2	HSU-36HUN03/R2
Мощность	Охлаждение	Ватт	9000	11000
	Обогрев	Ватт	9800	11300
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	2700	3425
	Обогрев	Ватт	2580	3130
SEER/EER			Вт/Вт	3,33
SCOP/COP			Вт/Вт	3,80
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A
	Обогрев		A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	1350	1712,5
	Обогрев	кВт.ч./А	1290	1565
Гарантийенный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°С	21-32°C(внутри)/ 18-43°C(снаружи)	
	Обогрев	°С	10-27°C(внутри)/ -7-24°C(снаружи)	
Рабочий ток	Охлаждение	А	11,7	15,6
	Обогрев	А	11,2	14,2
Электропитание			Ф/В/Гц	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)			м3/ч	1500,0
Хладагент				R410A
Внутренний блок				
Размеры (Ш x Г x В)			мм	1316/275/365
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)			мм	1403/384/463
Вес			кг./кг.	20,9
Вес в упаковке			кг./кг.	25,2
Уровень шума внутреннего блока			(выс/средн/низ/сон) дБ/(A)	52/50/48/43
Наружный блок				
Производитель компрессора				Hitachi
Размеры (Ш x Г x В)			мм	948/340/840
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)			мм	1065/399/912
Вес			кг.	71,9
Вес в упаковке			кг.	77,0
Уровень шума наружного блока			дБ x (A)	61
Диаметр жидкостной трубы			мм	9,52
Диаметр газовой трубы			мм	15,88
Максимальная длина/перепад магистрали			м.	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки			м.	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)			г. х м.	50

## ВАЖНО!

Каждое изделие на упаковке и корпусе имеет двадцатизначный буквенно-цифровой код, дублируемый полосой штрих кода.

Первые 11 цифр являются кодом продукта

12 позиция кода – буква А (Air conditoner) – обозначает кондиционер воздуха.

13 позиция – Номер производственной линии

14 позиция – Год выпуска изделия

15 позиция – Месяц выпуска изделия

16 позиция – День выпуска изделия

17 – 20 позиция – производственный номер.

Пример, как определить дату производства кондиционера с серийным номером:

AA1P55E0U00ABD3F0939

AA1P55E0U00 – код продукта

А – кондиционер

В – Производственная линия №11\*

Д – 2013\* год

3 – Март\* месяц

F – 15\* число

0939 – производственный номер

ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ: 15 марта 2013 года.

\*При определении цифры указанной в соответствующей позиции используются цифры от 1 до 9, далее буквы от А до Z. А – 10, В- 11, С-12, D-13, Е - 14, F - 15 .... )

## Упаковочный лист

Внутренний блок.....	1.1шт.
Пульт дистанционного управления.....	1 шт.
Батарейки AAA для пульта ДУ.....	2 шт.
Наружный блок.....	11 шт.
Набор аксессуаров для монтажа.....	1 компл.
Инструкция по эксплуатации и монтажу .....	1 шт.
Гарантийный талон внутреннего блока.....	1шт.
Гарантийный талон наружного блока.....	1 шт.

**Haier**

